

Stadtwerke Zwiesel

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichung nach EnWG

Strukturmerkmale § 23c Abs. 1

§23c Abs.1 Nr.1 EnWG	Stromkreislänge	MS	NS		
		Kabel	47,1	153,0	km
		Freileitung	0,0	0,0	km
§23c Abs.1 Nr.2 EnWG	Installierte Leistung MS/NS	23.625 kVA			
§23c Abs.1 Nr.3 EnWG	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		11.277.518	579.337	18.790.916	kWh
§23c Abs.1 Nr.4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		9	3	4405	
§23c Abs.1 Nr.5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet	9.296			
§23c Abs.1 Nr.6 EnWG	Versorgte Fläche in der Niederspannung	4,71 km ²			
§23c Abs.1 Nr.7 EnWG	Geographische Fläche des Netzgebietes	41,17 km ²			
§23c Abs.1 Nr.8 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung	44,00			
§23c Abs.1 Nr.9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	Stadtwerke Zwiesel			

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23 Abs. 3 EnWG)

		MS	MS/NS	NS	
§10 Abs. 2 StromNEV	Höhe der Durchschnittsverluste	1,50%	2,50%	4,50%	
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Menge der Verlustenergie	284.855	264.281	972.180	kWh
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Gesamtverluste	1.521.316 kWh			
	Kosten der Verlustenergie	5.355,03 €			
§23c Abs.3 Nr.7 EnWG	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	3,52 ct/kWh/MW			